

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 359

від "10" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришкунів В.О. слюсар Марак Т.О. слюсар Семешинцев І.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 338, вул. Московська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування гарячого водопроводу, прибрати кабелі від внутрішнього 1-ру
- 2) вирішити доступ до 1-ї кв. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути негерметичність у трохшаровій системі ліквідовано витік газу з роз'єму з'єднання ду40-4шт, ду40-1шт, з роз'єму контролювати ду40-3шт, ду45-3шт, ду40-1шт. Виконано план ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ришкунів В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Марак Т.О.

Семешинцев І.А.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)