

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 286

від "12" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Титаренко Д. Ч. слюсар Марчак Т. О. слюсар Галуц Е. М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займані посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 370, вул. Нескорачини
(Героїв Травні)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) зновити приєднання газопроводу
- 2) маленький відступ до п-п кв. 34, 4, 5а, 6а, 6б, 6в, 7а, 8а, 9а, 9а у будинку
- 3) старіший з'єдн. до 100

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Виконано витяги газу з двох пробки крана душко-4шт, душко-1шт, з пробки контрольного душко-8шт, душко-4шт. Виконано твч то вбсг.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Титаренко Д. Ч.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 12.02.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Марчак Т. О.
Галуц Е. М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)