

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 208

від "03" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодіанський І. І. слюсар Верещак М. Я. слюсар Трасолов В. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21А пр-кт Науки

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) (пр-кт Леніна)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) зробити паробування газопроводу
- 2) щільні з'єднання фол-п кв. 154, 104, 112, 113, 157, 146, 141, 107, 117, 209, 193, 108, 106, 104, 101,
- 3) 113, 256, 204, 248, 249, 227, 310, 272, 305, 296, 292 у будинку квартири з 1 по 3В.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Виконати витяги газу з м/г
кріпачі крани д/у 50-3мм, д/у 40-5мм, з м/г шланги д/у 50-3мм, д/у 40-5мм,
виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодіанський І. І. 03 02 2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Верещак М. Я.
Трасолов В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)