

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 212

від "03" 02 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Титаренко А. І. слюсар Буховцюз Т. І. слюсар Железняк Д. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 67, пр-кт Науки.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (пр-кт Леніна)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) мати доступ до п-л кв. 33, 23, 24, 18, 11, 5, 4 у будинку квартири
- 3) з 1 по 034

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у протехнічний термін. Викорвано витіки газу з під пробки крана ду32-1шт, з під контрошки ду32-2шт, ду50-1шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) згідно з ВБСГ до ВБСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Титаренко А. В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

03.02.2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буховцюз Т. І.

Железняк Д. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)