

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 113

від "03" "02" 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Марчак Т.О. слюсар Яцук Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 70 пр-кт Науки.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). пр-кт. Веніка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити розподільне газопроводу
- 2) прибрати є. канал від внутрішнього газопроводу
- 3) мати доступ до л-л кв. 1, 4, 63, 64, 73, 88, 89 у будинку квартири з

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1 кв 108.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти недоліки у трохмісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під робки крапа діу 5-1мм, діу 50-1мм, з під мурти діу 40-1мм, з під контрошки діу 28-1мм, діу 50-1мм. Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О. 03.02.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Марчак Т.О.
Яцук Є.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)