

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 378

від "24" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гімаринко Д.І. слюсар Будовничий І.І. слюсар Корогод М.П.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 14 кв. Масминовий
(Синько Петра вул.)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) чищення ст. кабелів від конденсату
- 3) надати доступ до р-р кв 36, 74, 93, 94, 48, 84, 88, 54, 54, 43, 40, 32, 21, 19, 14, 16, 99, 6 ч

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до сиринку квартири з 1го під.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ликвідовано витіки газу з двох
пробки крано ду40-3мм, ду32-1мм, з двох конструктори ду40-3мм, ду32-1мм,
ду25-6мм. Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гімаринко Д.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.02 2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Корогод М.П.

Будовничий І.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)