

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 233

від " 05 " 02 2025 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тімаренко Д. І. слюсар Цименко М. В. слюсар Коротка М. Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 385, вул. Гвардійців-Широкітців

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новити паробрани газопроводу
- 2) має дефект гол-к кв 4, 6, 14, 24, 32, 36, 39, 63, 65, 69, 71, 74, 76, 78, 81, 85, 90, 92, 96, 99, 100,
- 3) 103, 105, 110, 112, 115, 119 у буринку квартири з 1 по 150

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ліквідовано витіки газу з гід пробки крана ду40-шм, ду40-шм, згід конструктивні ду40-шм, ду40-шм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тімаренко Д. І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.02 2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Цименко М. В.

Коротка М. Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)