

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 316

від "17" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подрайний А.І слюсар Верецак М.А слюсар Трасолов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 42А, вул. Георгія П'ятого
Мікаїла П. М. (Харківська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановити гальмування газопроводу
- 2) пошир рестарт др. №-№ 253, 244, 222, 214, 216, 299, 296, 295, 250, 248, 325, 308, 311, 304, 306, 302, 205,
- 3) 108, 101, 102, 103, 147, 106, 130, 122, 111, 102, 98, 98, 84, 71, 64, 57, 16, 48, 48, 33, 27, 14, 13 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 100 331.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прощитованні термін - відповідно витрати грошей з м.г.
пробки грошей др. 25-3мм, др. 32-1мм, др. 50-2мм, з м.г. контролювати др. 25-3мм, др. 32-3мм,
др. 50-2мм виконано ТОВ до ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Подрайний А.І 17.02.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Верецак М.А ВУ

Трасолов В.В ВУ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)