

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 318

від " 14 " 02 2025 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тимарев В.О слюсар Маршак І.О слюсар Толуб Є.М

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 40 вул. Галушбернівська
(1-й поверх Армії)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує сфрандування
- 2) продерати в кабелі від газопроводу
- 3) відсутній доступ до Л-Л № 1, 2, 3, 4, 12, 11, 16, 15, 24, 28, 19, 11

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тривалий термін. Ліквідувати витори газу з під пробки крапа діу 15-1мм, діу 20-1мм, з під контрпайпи діу 20-1мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Відмова ПВЦ по ВСГ

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Тимарев В.О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маршак І.О
Толуб Є.М

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)