

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 255

від "07" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»
майстер Мітмаренко Р. Ч. слюсар Буховцов Т. Ч. слюсар Коротя М. Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 10, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Орибова
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Матросова

- 1) снизити факельвання регулятора
- 2) прикрити в. канал від газопроводу
- 3) надати доступ до р-м'я № 7, 15, 18, 25, 34, 56, 54 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: до р-м'я

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у промисловий термін. М'якшорано витяги
газу з під трубки крана дуод-шмт, ду 50-шмт з під контрольного дуод-шмт
Рекомендується п'ять ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Мітмаренко Р. Ч. / 07.02.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Буховцов Т. Ч. Б.В.
Коротя М. Р. М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)