

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 256

від "04" "02" 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Мітченко Д. І. слюсар Буховцов С. І. слюсар Керотя М. Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10А, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Орлова
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1. Матрасова

- 1) усунути паробування газопроводу
 - 2) усунути в'язання від газопроводу
 - 3) Мати доступ до р-л кв 1, 3, 8, 14, 22, 29, 31, 32, 40, 53, 54, 57, 59 у будинку
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 1 кв кв.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідній термін. Об'єднано витяги газу з під пробки крана ду до 1 смт, з під контроліжки ду до 9 смт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Виконано ТОВ ВСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Мітченко Д. І. / 07.02.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Буховцов С. І. / 07.02
Керотя М. Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)