

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 259

від "07" 02 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодіанський А.Г. слюсар Верещак М.А. слюсар Трасалов В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 14, вул. Олександра.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Орєбовсі  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Матросовсі)

- 1) оновити фарбування гарячоводу
  - 2) мати доступ до н-н кв. 50, 46, 54, 56, 49, 47, 44, 36, 34, 10, 20, 21, 26, 20, 34,
  - 3) в будинку квартири з 1 по 60.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у прохідній терит. ліквідовано витік газу з міс. пробки крана ду 25-3мм, з міс. муфти ду 15-4мм, ду 32-1мм.  
виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодіанський А.Г. 07.02.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Верещак М.А. ВУ  
Трасалов В.В. Ч

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)