

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 261

від "04" 02 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Ришарев В.О. слюсар Маршал Т.О. слюсар Галуц С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Орлова  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Матросова)

- 1) перевірити газопостачання газорозподілу
- 2) перевірити ст. кранів від газорозподілу
- 3) перевірити доступ до л-р 1, 2, 3, 8, 10, 11, 18, 22, 38, 40, 48, 50, 60 у будинку квартири з 1 по 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
усунути недоліки у прохислотний термін. Викорвано витяги газу з під пробки кранів діа 25-5мм, діа 50-1мм, з під контролітки діа 25-4мм. Викорвано двічі ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 04.02.2025 р.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_ (дата)

Маршал Т.О. \_\_\_\_\_  
Галуц С.М. \_\_\_\_\_

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)