

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 262

від "07" "02" 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Литаренко Д. І. слюсар Буховцов Т. І. слюсар Керета М. Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 8А, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Орлова
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Матросова

- 1) встановити запобігання газопроводу
- 2) приєднати в. канал
- 3) мати доступ до в-л кв. 4, 7, 24, 33, 61 у будинку квартири з ого 70

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у промислових термін. ліквідовано витрати газу
з огляду на пробки храни ду 40-мм, ду 40-мм, з огляду на контрольні ду 40-мм
ду 45-мм. відповідно до вбсг.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Литаренко Д. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.02.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буховцов Т. І.
Керета М. Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)