

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№247

від "06" 02 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О слюсар Марзак І.О слюсар Гощуб Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №2148 вул. Мескоренних
(Героїв Праці)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановити паробар'єр газопроводу
 - 2) приєднати 11. Ковалів вул. внутрішнього газопроводу
 - 3) маєти доступ до л-п № кв 2, 9, 14, 23, 55, 65, 87, 106, 113, 129, 143 у будинку
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з № 143.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


усунути недоліки у трохмісячний термін. Локвідовано витрати газу згідно з підписаними актами щодо-Зшт, згідно з підписаними актами щодо-Зшт. Виконано ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____



Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 06.02.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Марзак І.О 
Гощуб Є.М. 

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)