

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 276

від "11" 12 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Потаренко Д.Г. слюсар Бурковець Т.Г. слюсар Харетя М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 116 кв-м Байрака

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) сновити фарбування газопроводу
  - 2) мови рвоту док-л кв 2, 4, 41, 46, 52, 105, 106, 114, 115, 119, 61, 37, 32, 35, 31, 22, 18, 48, 24, 28, 30,
  - 3) 13, 1, 4, 5, 54, 75, 2, 51, 49, 68, 73, 77, 64, 84, 88, 80, 22, 25 у будинку стартири з
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 116 кв.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісний термін. Виконано витіки газу з двох  
пробки гранулу d4 40-4мм, d4 25-4мм, з двох муфти d4 25-4мм, з двох контороанку  
d4 40-4мм, d4 25-4мм. Виконано всі ТП ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Потаренко Д.Г. 11.12.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Бурковець Т.Г.  
Харетя М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)