

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 104

від "11" "02" 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Митаренко Д.І. слюсар Марсак І.В. слюсар Толуб С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 442 м. Терів Курьова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) прибрати всі кабели від внутрішнього газопроводу
- 3) надати доступ до п-п кв. 56, 59, 72, 77, 84, 88, 89, 92 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1 кв. № 114

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ліквідовано витіки газу з мідних трубок крана ду25-3мм, ду32-1мм, з мідних конторнітів ду25-3мм, ду32-3мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) стисложно ТОВі ТОВ ВСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Митаренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марсак І.В.

Толуб С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)