

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 474

від "10" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степаненко В.О. слюсар Верецький М.А. слюсар Прасадов А.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 20/А вул. Древлішка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) надати доступ до р-р кв. 78, 89, 80, 61, 43, 50, 31, 44, 30, 28, 24, 5 і у будинку
- 3) квартири з 1 по 90

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чинити недоводи у проєкційний термін. Мікродовано витіки газу з мідних труб крана ду25-1шт, ду20-4шт, з мідних труб ду25-5шт, ду20-1шт виконано твч то ВСТГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.03 2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Верецький М.А.
Прасадов А.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)