

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 604

від "17" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Михайченко Д.І. слюсар Бундучев Т.І. слюсар Курган М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 34/36, пр-т Індустріальний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановити фарбування газопроводу
- 2) молни дестабілізація до л. л. кв. 2, 5, 8, 9, 14, 14, 15, 18, 20, 23, 27, 29, 34, 38, 41, 53
- 3) 55 у одинокі квартири з 1 по 10

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохповерховий терит. ліквідовано витіки газу з місць
пробки крапа ду32-4шт, ду20-2шт, ду25-3шт, з місць контрпальця ду25-2шт,
ду20-1шт. Виконано варту до ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Михайченко Д.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.03.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)