

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 589

від "24" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гинчаров В.О. слюсар Марак Ю.О. слюсар Семешинцев Ю.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 5, б.р. Маслимовий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) усунути паробування газопроводу
 - 2) приоритети в. каси в. газопроводу
 - 3) має доступ до л. п. № 45-110, 24-26, 34, 38, 49 у будинку квартири з
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1-го б.р.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохлещений термін ліквідовано витіки газу з м.г. пробок прана ду 40-1мм, ду 32-1мм, з м.г. контрпробки ду 40-3мм, ду 32-1мм. Виконано ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Гинчаров В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Марак Ю.О.

Семешинцев Ю.А.

З актом ознайомлений:

24.03.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)