

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 430

від "04" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гітарецько Д. І. слюсар Бундур Т. І. слюсар Коротка М. І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 44/В Іваргійців-Мирошніків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) мати доступ до п-п 49, 53, 58, 59, 32, 35, 34, 42, 18, 16, 17, 25, 26, 30, 8, 3, 6, 4, 7
- 3) 10, 12, 44 у будинку квартири з 1 по 60

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ___

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ___

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісячний термін. Викоріювати витрати газу з під пробки крана ду 20-4мм, ду 40-1мм, з під контргайки ду 40-1мм, ду 20-2мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Виконано ТОВ ВСТ.

Контактний робочий телефон представника виконавця ___

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гітарецько Д. І. 04.03 2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)