

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 431

від " 04 " 03 2025 року

Відповідно до договору від " ____ " ____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гітарецько Д.І. слюсар Бучков І.І. слюсар Король М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 59/Б Іваргійців -
Ширагійців

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новити газопостачання газорозподільні мережі ч. каси від газорозподільного
 - 2) малу доступність до л-л кв. 86, 89, 81, 83, 84, 88, 42, 45, 40, 66, 64, 61, 57, 59, 48, 49, 54
 - 3) 34, 38, 31, 32, 36, 37, 40, 21, 16, 24, 26, 25, 30, 29, 24 у будинку квартири з 1 по 90
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у технічному стані мережі. Надіслати витяги газу з мід циски
крана ду40-3шт, ду40-1шт, згідно контролів ду40-3шт, ду40-3шт. Виконано
ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гітарецько Д.І. 04.03.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бучков І.І.
Король М.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)