

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 505

від "12" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гетьєриш Д.І. слюсар Бунівцев Т.І. слюсар Коротя М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 96 вул. Миру

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) енергетичне нагрівання газопроводу
- 2) має доступ до л-а кв. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 50, 51, 52, 54,
- 3) 36, 61, 62, 64, 68 у будинку квартири з 1го по 7го

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у проєкційний термін ліквідовано витіки газу з місця з'єднання крана ду=20 мм, з'єд. контргайки ду=32-2мм, ду=20-4мм. Виконано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.03.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гетьєриш Д.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бунівцев Т.І.

Коротя М.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)