Додаток 3
до Порядку ТО ВСГ у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання) N 574 від "10" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подгаєвський А.І. слюсар Вдовиченко М.А. слюсар Прасолов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 8, вул. Олександра Орлова, Шатилова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу
2) мати доступ до л-к кв. 25, 46, 59, 61, 19, 17, 16, 9, 35, 34, 30 у будинку
3) квартири з 1 по 70.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: — / —
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки у трьохмісячний термін. ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду32-3шт, ду15-5шт, з під муфти ду32-3шт, ду15-14шт. Виконано техніч. ТО ВБСГ.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Подгаєвський А.І. 10.03.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Вдовиченко М.А.
Прасолов В.В.

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)