

AKT

(місце складання)

N 483

Від "11" 03 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Пітаник Д.І. слюсар Мартак І.О. слюсар Самекинцев І.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 61 пр-т Славути

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити парубочання теплопроводу
  - 2) установити в кімнати нову теплопроводу
  - 3) мати доступ до к.в. 8.33, 31.24, 44.55, 48, 55, 44, 41, 42 у будинку квартири з 1 по 80.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

### Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусунути нерозлітки у трьохмісячний термін. Ліквідовано витіки газу з  
мідь пробок крана ду25- 4шт, ду40-1шт, з мідь конторгайки ду25- 5шт, ду40-5шт.  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

### 3 актом ознакомлений:

Витаренко Д. Г.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.03 2025 г.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мармак. I.O

Селинцев Я.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)