

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 491

від " 11 " 03 2025 року

Відповідно до договору від " " 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Т. М. Мещеряков Д. В. слюсар Б. М. Мещеряков Д. В. слюсар Мещеряков Д. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 80 пр. м. Науки

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопровід з цупорів
- 2) прибрати в. частини в. газопроводу
- 3) надати доступ до 1-2, 3, 4, 14, 15, 19, 23, 25, 33, 34, 38, 44, 48, 51, 64, 65, 66 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 1 по 65

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у тривалий термін. Ліквідовано витіки газу з від
пробки крана ду25-1шт, ду20-5шт, з підконтролю ду25-4шт, ду20-9шт.
виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Т. М. Мещеряков Д. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.03 2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Б. М. Мещеряков Д. В.
Мещеряков Д. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)