

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 538

від "17" 03 2025 року

Відповідно до договору від "___" 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Пімаренко Д.І. слюсар Маршак І.О. слюсар Семешин І.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 342, вул. Ключківська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газорозподільні мережі потребує ремонту
- 2) недостатній доступ до р-л кв. 2, 3, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 15
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у встановлений термін. Використовувати витрати газу з
под пробки крана ду50-1мм, ду20-1мм, ду25-1мм, з під контргайку ду50-1мм,
ду20-2мм, ду25-1мм. Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Пімаренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) 17.03.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маршак І.О.
Семешин І.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)