

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 523

від " 14 " 03 2025 року

Відповідно до договору від " " 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Годинакеев В.І. слюсар Воронцов М.І. слюсар Просолов В.І.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 84 кв. Костянтинівка Київська (Київщина)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) оновити розподільну мережу
- 2) недостатній доступ до 1-го кв. 1, 3, 5, 6, 7, 8
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: - / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: - / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Зупинити надання у користування периметру. Визначено витрати газу з м'яг пробок крапко ду 32-шт, з м'яг муфти ду 32-шт. Виконано ТОВ
ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ТОВ ВБСГ

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Годинакеев В.І. 14 03 2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Воронцов М.І.
Просолов В.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)