

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 680

від "09" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Стародубський В. слюсар Воронцов М. слюсар Трапезов І.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 162 вул. Академіка Ткачова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити працювання газопроводу
 - 2) мати доступ до к-л кв. 344, 339, 313, 282, 387, 372, 382, 371, 348, 429, 412, 405, 407, 394, 387, 376,
 - 3) 314, 309, 304, 306, 300, 299, 291, 280, 284, 275, 253, 248, 245, 247, 246, 210, 204, 184, 185, 175, 172, 159, 155,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 148, 145, 121, 116, 109, 110, 104, 101, 97,
91, 96, 88, 89, 62, 58, 11, 21, 20 у будинку квартири з 2 по 431.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідний термит. Адаптовано витяги газу
з двох пробок кранів ду50-3шт, ду32-5шт, ду25-4шт, з трьох муфт
ду50-4шт, ду32-5шт, ду25-2шт. Виконано пвч то ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Стародубський В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Воронцов М.
Трапезов І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)