

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 681

від "09" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижарєв В.О. слюсар Сенишинцев Д.А. слюсар Мисраєв Д.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 319 буд. Академіка Ткачова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити пропускання газопроводу, приєднати ш. кабелі від внутр. газопроводу
- 2) пошир доступ до л-н кв. 3, 14, 32, 45, 51, 52, 63, 74, 88, 99, 109, 116, 121, 133, 154, 155, 156, 164
- 3) 192, 216, 218, 228, 242, 248, 260, 288, 294, 304, 314, 313 у будинку квартири з по 479.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісочний термін. Ліквідовано витіки газу з
140 пробок крапко ду 25-4шт, ду 32-3шт, ду 50-4шт, з по 479 крапко-
вітки ду 25-5шт, ду 32-4шт, ду 50-8шт. Виконано л-н кв. 3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рижарєв В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Сенишинцев Д.А.
Мисраєв Д.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)