

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному
будинку

м. Харків
(місце складання)

N 694

від "11" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Жигоренко Д.І. слюсар Бучовцев Т.І. слюсар Коротий М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 38/А вул. Барабашова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) маєти доступ до л-п кв. 145, 145, 166, 156, 148, 142, 139, 135, 101, 95, 91, 81, 78, 73,
- 3) 65, 61, 59, 53, 49, 45, 41, 38, 33, 25, 21, 15, 12, 8 у будинку квартири з 1 по 191.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусилля на усунення недоліків у трохмісячний термін. ліквідовано витічки газу з під
крючки кранів ду 40-1шт, ду 32-2шт, ду 25-4шт, з під контрошки
ду 40-1шт, ду 32-4шт, ду 25-2шт. Виконано ТОВ ВСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Жигоренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бучовцев Т.І.

Коротий М.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)