

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 698

від "11" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тимошенко Д.І. слюсар Бунівцев Т.І. слюсар Король М.Д.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 44 вул. Барабашова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити надбудову газопроводу
 - 2) малі діаметри др. в кв. 44, 40, 39, 37, 34, 32, 29, 26, 24, 23, 16, 14, 9, 78, 93, 94, 91,
 - 3) 81, 82, 44, 44, 40, 04, 59, 58, 53, 137, 135, 128, 123, 116, 113, 104, 104, 101, 125, 100, 175, 177, 104,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 100, 153, 157, 129 у будинку,
квартири з 1 по 191.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусилити надбудову у трьохмісячний термін. Викорядано витічки газу з др
кредити країни ду 40- 4мм, ду 32- 4мм, ду 25- 4мм, з др контргейтки
ду 40- 4мм, ду 32- 4мм, ду 25- 3мм. Згідно з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тимошенко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бунівцев Т.І.
Король М.Д.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)