

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 669

від "08" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Семешинцев А.А. слюсар Марган Ю.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 22/А Б-л. Дерев'янка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) зробити ремонт газопроводу
- 2) прибрати в. тасми від газопроводу
- 3) лиши доступ до 1-го кв 41, 14, 25, 31, 42 у будинку квартири з 1 по 45.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Частини недовідок у технічному терміні. Встановлено витік газу з під проводу країни ду32-1шт, з під контргайки ду25-1шт, ду32-1шт, ду50-1шт. Виконано ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семешинцев А.А.
Марган Ю.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)