

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному
будинку

м. Харків
(місце складання)

N 013

від "01" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижарєв В.О. слюсар Сивішинцев І.А. слюсар Марган І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 194 вул. Нескорених

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паробування газопроводу
- 2) мати доступ до п-п кв. 19, 21, 28, 33, 34, 50 у будинку квартири
- 3) з 1 по 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьох-місячний термін. Ліквідовано витік
газу з п-п пробки крана ду 80- 3шт, ду 40- 1шт з під контргайки
ду 80- 2шт ду 40- 1шт. Виконано ЛВЦ по ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рижарєв В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Сивішинцев І.А.

Марган І.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)