

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 614

від "01" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гиттаріш Д.І. слюсар Кудряков слюсар В.Ю.Васильченко
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 193 вул. Нисколенних
(Героїв Праці)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропропускні газопроводи
- 2) мати доступ до п.п. кв. 51, 50, 49, 41, 44, 48, 44, 55, 60, 3, 21, 26, 8, 12, 10
- 3) у будинку квартири з 1 по 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
— / —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у трьохмісячний термін. Мовідовано
вибоки газу з під пробок крана ду20-3шт, з під контргайки
ду20-3шт, ду40-3шт, з під муфти ду40-1шт, ду20-1шт.
Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гиттаріш Д.І. 01.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)