

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 640

від "03" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Кітмаріш Д.І. слюсар Бучачев Т.І. слюсар Коротя М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 161 В м-т Баграти

(тергов. територія)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фактурування газопроводу
- 2) мати доступ до л-л кв. 4,3, 5, 8, 14, 15, 20, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36,
- 3) 38, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 56, 58 у будинку квартири з 1 по 60

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

— / —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовіду у проехливічний термін. Ізквідовано виток
газу з під проехли крокна ду 25- 3шт, ду 32- 2шт, з під конгрески
ду 25- 6шт, ду 32- 2шт, ду 40- 1шт. Виконано товч то вбсг.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Кітмаріш Д.І. 03.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бучачев Т.І.
Коротя М.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)