

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 644

від "03" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ам) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижарєв В.О. слюсар Семешинцев І.А. слюсар Марак І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 105 м-т Байрене
(середь Ставнівграда)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не виконати газопостачання
- 2) немає доступу до л-п кв. 23, 24, 29, 30, 43, 47, 49 у будинку
- 3) квартири з 4 по 54

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у прохлосечний термін, ліквідовано витік
газу з л-п проєкту кланів ду 20-1шт, ду 32-1шт, з л-п контргашки
ду 20-3шт, ду 32-1шт. Виконано ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Рижарєв В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Семешинцев І.А.

Марак І.О.

З актом ознайомлений:

03.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)