

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 648

від "04" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Кичарев В.О. слюсар Самешищев І.В. слюсар Мороз І.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 167 Вм-м Багрене
(Гуртовий та житловий)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити газопровід
- 2) приєднати в. лави до газопроводу
- 3) дати доступ до л-л кв. 3.0, 13.2, 14, 14.04 у будинку квартири з 1 по 54

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовідки у проєкційний термін. Ліквідовано витіки
газу з двох проєктів крана ду32 - 1шт. з двох центральних ду32 - 3шт.
Виконано тільки по ВДС.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Кичарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.04.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Самешищев І.В.
Мороз І.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)