

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 741

від "18" 04 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Ришарев В.О. слюсар Сенешинцев І.К. слюсар Марган І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 21, вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Вальтерф

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оконити фарбування газопроводу
- 2) має доступ до н-нів 22, 57, 67 у відчинену квартиру
- 3) з 1 по 228.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохсекційній термін. Ліквідовано  
виступи газу з під проводів кресла ду20-3шт, ду25-5шт, ду50-1шт,  
з під контррейки ду20-2шт, ду25-6шт, ду50-3шт. Виконано  
роботи з ПБЦ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18. 04.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Сенешинцев І.К.  
Марган І.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)