

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 734

від "17" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Модисенко А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Прасолов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 142, вул. Академіка Павлова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). павлова
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оконити виведення газопроводу
- 2) заміняти газовий вентиль №1, 183, 207, 199, 248, 179, 169, 157, 152, 145, 135,
- 3) 137, 136, 125, 127, 120, 119, 132, 74, 42, 37, 13, 16, 9, 8, 5, 4 у будинку №387 територія

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути несправності у трьохмісєтній термін. Лквідувати
всі точки газу з під проблем крана ду50-хмт, ду25-3хмт, з
під педурти ду50-хмт, ду25-7хмт. Виконати пвц, пвбст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Модисенко А.І. 17. 04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Зінченко О.В.
Прасолов В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)