

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 793

від "24" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тодасейський В.Р. слюсар Зінченко О.В. слюсар Прасолов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 315 вул. Андріївська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Кудасова)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) оновити фарбування газопроводу

2) відсутній доступ до м. кв. 6А, 5, 4/14, 3

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-1-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути невідповідності у трубопроводній мережі.
Навідвизати встановити газу з під робоче краща ду32-тм,
з під мережі ду32-тм. Встановити ПВД, ПВДСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тодасейський В.Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.

Прасолов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)