

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 794

від "24" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Григоренко О.В. слюсар Зінченко О.В. слюсар Прасолов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 41/43 вул. Андріївська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) щасно доступ до н-н кв. 25, 22, 11, 18, 13, 6, 2, 35 у будинку
- 3) квартирні з 1 по 37

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісцевій тересині.
Міжквартирною вентиляцією з під пробки крана
ду 25 - 2 см, з під муфти ду 25 7 см, ду 50 - 1 см.
Виконано роботи з ПВГЧ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Григоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.

Прасолов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)