

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному  
будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 701

від "14" 04 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Ринчарев В.О. слюсар Марган Ю.О. слюсар Ситеніщев Ю.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 192/3 мр Героїв Харків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обов'язати на виконання газопроводу
- 2) придбати електрокабелі для ввідного газопроводу
- 3) власний доступ до м. 1, 3, 4, 9, 11, 24, 25, 28, 35, 45, 52 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 31 по вул

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у встановлений термін. Ликвідувати витік газу згід проблем краєв. ду20-4шт, ду25-4шт, ду32-1шт, з підконтрольованими ду20-2шт, ду25-2шт, ду32-1шт. Виконати роботи з ПБСГ, ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Ринчарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.04.2025  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Марган Ю.О.  
Ситеніщев Ю.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)