

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1038

від "28" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ринчерев Р.О. слюсар Сисенищев О.А. слюсар Марган В.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 4А бульвар Івана

Каркага

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявити протікання газопроводу
- 2) неможливість доступу до к-л кв. 1, 2, 4, 33, 34, 35, 36, 54, 61, 79, 111, 133, 154, 162 у
- 3) відсутність квартири з по 159.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідній частині квартири. Виявлено витік газу з під проєкти крана ду40-3шт, ду50-3шт, згід контр-гайки ду30-3шт, ду30-3шт. Виявлено роботу з твч то вост.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ринчерев Р.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Сисенищев О.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Марган В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)