

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1039

від "28" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степанюк В.І. слюсар Верещак Н.І. слюсар Трасолов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 79 Будинок Івана Карпачова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Карпачова
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити трубопровід газопроводу
- 2) заміни розеток до р-а кв. 24, 45, 46, 56, 57, 104, 106, 88, 82, 71, 134, 146, 152,
- 3) 132, 88, 58 з будинку квартири з 1 по 159.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки у прохиссячній термін. Викорядовано витяги
газу з під преси Івана ду 25-1мм, ду 20-1мм, ду 50-1мм,
з під котлової ду 25-1мм, ду 20-1мм, ду 50-1мм. Виконано
роботи з ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степанюк В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Верещак Н.І. В.І.
Трасолов В.В. В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)