

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 1037

від "28" 05 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Житаренко ДІ слюсар Жарова МІ слюсар Бучкович ІІ.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 685, вул. Мескофренш  
(Героїв Праці)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паропровід газопроводу
  - 2) замінити розрив на к-а № 18, 29, 27, 28, 46, 14, 12, 5, 67, 57, 51, 47, 48, 44, 40, 105, 107, 101,
  - 3) 95, 91, 87, 88, 94, 81, 77, 39, 140, 139, 133, 135, 136, 132, 128, 121, 117, 119, 113, 141 у будинку
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 5 по 144.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідному терміні. Ліквідовано  
виток газу з під проводу крана ду 50-мм, ду 25-мм,  
з під шпильки ду 50-мм, ду 25-мм. Виконано роботи з  
підв'язки до вост.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Житаренко ДІ 28.05.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Жарова МІ  
Бучкович ІІ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)