

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 952

від "16" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Пилишенко О.І. слюсар Коробейник слюсар Бухаров С.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 4, бульвар Жасминовий
(вир. П. Селенко)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окоротити заростаючі газопроводи, маси доступ до
 - 2) м. н.м. 4, 7, 11, 15, 18, 28, 36, 40, 41, 54, 45, 46, 47, 76, 66, 67, 71, 79, 81, 92, 96, 99
 - 3) 90, 104, 107, 108, 111, 115, 117, 108, 103, 123, 126, 131, 135, 139, 128, 141, 141, 149, 153, 158
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 143 убудовану квартиру з м. н. 100

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохшаровій мережі. Дивідовано
всередині будинку згідно проекту пробилювання ду40-5мм, ду40-6мм
ду25-4мм, згідно проекту ду40-4мм, ду40-4мм, згідно проекту
ду40-4мм, ду40-4мм. Виконано роботи з П.В.С.Г.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Пилишенко О.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Коробейник
Бухаров С.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)