

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 945

від "15" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степаненко М.О. слюсар Васильченко М.І. слюсар Прасолов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 108А, Пр-кт Тракторо-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). будівників

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити старіючі газові труби,
 - 2) має доступ до м. м. 95, 119, 116, 141, 146, 167, 34, 31, 55,
 - 3) 54, 46, 70, 80, 25, 27, 24, 40, 37, 106, 123, 127, 157, 161, 156, 157, 149, 173 у будинку
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: коридору з 1 по 80

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісцевій території
м. м. 95, 119, 116, 141, 146, 167, 34, 31, 55,
ду 32-4мм, ду 25-10мм, з під луску ду 32-6мм,
ду 25-20мм. Виконати роботи з ПВЦ, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М.О. 15.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Васильченко М.І.
Прасолов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)