

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 947

від "15" 05 2025 року

Відповідно до договору від " " 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Сторожук М. В. слюсар Береснак М. В. слюсар Григоренко В. А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 128 Б, Пр-кт Тракторо-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). будівників

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводів
- 2) масив доступу до л-ків. 43, 44, 45, 82, 84, 13, 54, 31
- 3) 63, 54, 128, 74 у будинку історичній з 1 по 108.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути нещодавнє у трьохмісцевій мережі
підведено витікання газу з під пробки кресла ду32-тис
ду20-3тис, з під смурти ду32-тис, ду20-5тис.
Виконано роботи з ПВСГ, ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Сторожук М. В. 05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Береснак М. В.

Григоренко В. А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)