

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 949

від "15" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Кітурсько Д.І. слюсар Бунівцев Т.І. слюсар Харченко М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 87А, Пр-кт Тракторо-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). будівників
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити застарілий газопровід
- 2) створити доступ до м-ків 48, 32, 15, 10, 47, 42 у будинку
- 3) квартири з 1 по 80

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін.
Ликвідувати витік газу з під пробки цвирка
дуло-чим, з під конструкцій дуло-чим.
Виконати роботи з ПВІ, ТОВ ВСР.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Кітурсько Д.І. 15.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бунівцев Т.І. ОК
Харченко М.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)